

Предписание надзорных органов

Государственный пожарный надзор

№	Наименования мероприятий	срок исполнения	Результат/состояние
1	В здании учреждения отсутствует аварийное освещение	01.11.2022 года	Выполнено
2	Не обеспечены проверяемым лицом в полном объеме наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в т.ч. обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	01.11.2022 года	Выполнено
3	Планы эвакуации людей при пожаре в здании не соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018, а именно, в плане эвакуации не указано место расположения плана, наименования помещения не соответствуют действительности, указанные места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители), не соответствуют действительности	01.11.2022 года	Выполнено
4	Программы противопожарного инструктажа не соответствуют действующему законодательству	01.11.2022 года	Выполнено

Роспотребнадзор

Профилактический визит от 19.03.2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат/Состояние
1	Устройство канализации в помещении интерната	31.03.2025 г.	
2	Устройство канализации в помещении детского сада	31.03.2025 г.	
3	Замена полов в правом крыле здания на 2-ом этаже	31.03.2025 г.	
4	Установка 3-ей раковины перед входом в столовую	31.03.2025 г.	